



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MAREMA

PROCESSO LICITATÓRIO n°029/2019

PREGÃO PRESENCIAL n°022/2019

REGISTRO DE PREÇO

Objeto: Aquisição de luminárias públicas de LED

### ERRATA DO EDITAL

O Município de Marema SC, vem por meio desta Errata, ajustar a descrição do objeto relativo ao Edital, e alteração da Data de Abertura do certame, conforme segue:

**ONDE SE LÊ:**

**Anexo - I**

...

**Item 01**

Luminária publica de Led eficiência luminoso mínima de 110 (LM/W), potência da lâmpada 120 wts, temperatura de cor 5000k ou superior, índice de reprodução de cor IRC 70 ou superior, tensão de entrada fonte chaveada de 90 -305 ou similar, índice de proteção IK 08 e IP66 ou superior vida útil 50.000 horas ou superior, base para rele 3 pinos. Dimensões do suporte de 25 mm a 60 mm, protetor de surtos de 10KV e corpo em alumínio injetado. O produto deve ser certificado por todos os órgãos competentes.

Garantia mínima de 5 anos, material deve ser entregue instalado, é de responsabilidade do ganhador do item 1 instalar também o item 2.

**Item 02**

Braço curvo galvanizado, 3 mts 60 mm, com sapata.



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### MUNICÍPIO DE MAREMA

#### **LEIA-SE:**

#### **Anexo - I**

...

#### **Item 01**

Luminária urbana para iluminação pública de LED do tipo SMD ou COB; com potência nominal de 120W; tensão de alimentação de 100V A 250Vca; frequência nominal de 60Hz, fator de potência igual ou superior a 0,92, distorção harmônica de corrente (ATHD) igual ou inferior a 10%, temperatura de cor de 5000k ou superior, índice de reprodução de cores maior ou igual a 70, protetor contra surtos de sobretensão de 10kV, sobrecorrentes de 10kA, grau de proteção da luminária (conjunto óptico e alojamento do driver) mínimo IP67, eficiência energética maior ou igual a 107lm/W, Ângulo de irradiação luminosa de 80° a 140°, lente de vidro, PMMA (material acrílico) ou PC (policarbonato), proteção contra impactos mecânicos mínimo IK08, sistemas integrados ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade do ambiente, inclui nesse item o fornecimento do reletroelétrico caso o mesmo não esteja incorporado na luminária, a estrutura da luminária deve ser em corpo de alumínio injetado, com suporte de fixação para braços de 48 a 60mm, vida útil igual ou superior a 50.000hrs comprovado através da LM-80, possuir sistema de aterramento, a luminária deve ser de fabricação nacional, possuir garantia contra defeitos de fabricação de período igual ou superior a cinco anos, possuir ensaios laboratoriais do aparelho de iluminação pública LED realizado em laboratório credenciado no inmetro, conforme portaria inmetro/mdic nº 20 de 15 de fevereiro de 2017.

Garantia mínima de 5 anos, material deve ser entregue instalado, é de responsabilidade do ganhador do item 1 instalar também o item 2.

#### **Item 02**

Braço curvo galvanizado, 3 mts 60 mm, com sapata, com parafusos necessários para fixação nos postes, o ângulo de inclinação será definido conforme necessidade da luminária.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**MUNICÍPIO DE MAREMA**

Tendo em vista que as alterações acima afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, fica alterada a data de abertura passando para o dia 27/05/2019 às 08h30.

Permanecem inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório.

Publique-se na forma legal.

Marema SC, 10 de maio de 2019.

---

Adilson Barella  
Prefeito Municipal